

BICAZIONE				DATI CARATTERISTICI DPC							DATI ESTRATTORE											DATI CASSONE FILTRANTE		
Sezione/Gruppo	Piano	Stanza	Referente	Codice Identificativo DPC	TIPOLOGIA D.P.C. FCB=Cappa Chimica LAF=Cabina LAF BSC=Cabina Biohazard SBIE=Armadio X	Note	Costruttore	Modello	Larghezza Interna (mm)	Ø Condotto in arrivo (mm)	Identif.vo ID N°	Posizione T=Terrazzo I=Interno LT=Loc Tec	Costruttore	Modello	Ø Condotto in arrivo (mm)	kW	Poli	V	Gr.	Rotaz.	Attacco	Costruttore	Modello	Filtrazione PF=Filtro FCA=Filtro Carboni
CIRSAL	S	41	Elisa Tedeschi	01B	BSC		Blueair	Bluebeam 4	1200															
CIRSAL	S	41-42	Elisa Tedeschi	01C	FCB		HTS	600150	1500			T	Venplast	P31	315	1,50	2	3x400	90	LG0	B5	Project	PCRK26	(Q.TA' 26) FCA PLRKF
PAT GEN	R	28	Marta Donini	02B	BSC		Thermo	Herasafe KS 12	1190															
PAT GEN	R	28	Marta Donini	03B	BSC		Thermo	Herasafe ks 12	1190															
CIRSAL	S	05	Elisa Tedeschi	03C	FCB		Labosystem	Typhoon	1200			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
PAT GEN	R	29	Marta Donini	04B	BSC		Thermo	Herasafe KS 12	1190															
PAT GEN	R	16	Marta Donini	04C	FCB		Labosystem	Heron	1200			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
PAT GEN	R	29	Marta Donini	05B	BSC		Thermo	MSC Advantage 1.2	1200															
PAT GEN	R	08	Marta Donini	05C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	1200			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
PAT GEN	R	30	Marta Donini	06B	BSC		Gelaire	BSB 4	1135															
PAT GEN	R	07	Marta Donini	06C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	1200			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
BIOL GEN	1	12	Cristina Patuzzo	07B	BSC		Bioair	Safemate 1.2	1175															
PAT GEN	R	25	Marta Donini	07C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	1200			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
PAT GEN	1	07B	Marta Donini	08B	BSC		Bioair	Safemate 1.2	1175															
PAT GEN	R	20	Marta Donini	08C	FCB		Labosystem	Typhoon	1200			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
PAT GEN	1	07B	Marta Donini	09B	BSC		Bioair	Safemate 1.2	1175															
LAB CARD	1	11	Maddalena Tessari/Mart a Donini	09C	FCB		Labosystem	Typhoon	1200			T	Venplast	P28	2x200	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
PAT GEN	1	07B	Marta Donini	10B	BSC		Thermo	Herasafe KS 12	1190															
FISIOLOGIA	1	27	Daniele Molinari	11B	O-LAF		N.D.	N.D.	1225															
PAT GEN	1	09A	Marta Donini	11C	FCB		Labosystem	Typhoon	1200			T	Venplast	P28	2x200	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
FISIOLOGIA	1	22	Daniele Molinari	12B	BSC		Heraeus	Herasafe HS 12	1205															
PAT GEN	1	07	Marta Donini	12C	FCB		Labosystem	Typhoon	1200			T	Venplast	P28	2x200	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
ANAT ISTOL	R	1																						

Sezione/Gruppo	Piano	Stanza	Referente	Codice Identificativo DPC	IPPOLOGIA D.P.C. FCB=Cappa Chimica LAF=Cabina LAF BSC=Cabina Biohazard SBle=Amadio X	Note	Costruttore	Modello	Larghezza Interna (mm)	Ø Condotto in arrivo (mm)	Identif.vo ID N°	Posizione T=Terrazzo I=Interno LT=Loc Tec	Costruttore	Modello	Ø Condotto in arrivo (mm)	kW	Poli	V	Gr.	Rotaz.	Attacco	Costruttore	Modello	Filtrazione PF=Filtro FCA=Filtro Carboni
CHIM BIOL	1	09	Raffaella Pacchiana	23C	FCB																			
ISTOL EMBRIOL	1	17	Ilaria Dal Prà	24B	BSC		Gelaire	BSB 6A	1800															
MICROBIOLOGIA	2	23	Marco Aldegheri	25B	O-LAF		Gelaire	HF72	1800															
CHIM BIOL	1	30	Raffaella Pacchiana	25C	FCB																			
MICROBIOLOGIA	2	19	Marco Aldegheri	26B	BSC		Steril	VBH 48 MP	1200															
CHIM BIOL	1	29	Raffaella Pacchiana	26C	FCB																			
MICROBIOLOGIA	2	23	Marco Aldegheri	27B	BSC		Gelaire	BSB 4A	1200															
CHIM BIOL	1	27	Raffaella Pacchiana	27C	FCB		Arredi Tecnici Villa	N.D.																
MICROBIOLOGIA	2	33	Marco Aldegheri	28B	BSC		Thermo Heraeus	Herasafe HS 12	1205															
CHIM BIOL	1	26	Raffaella Pacchiana	28C	FCB		Arredi Tecnici Villa	N.D.																
IG MED PREV	3	18	Morena Nicolis	29B	BSC		Gelaire	BSB 4A	1200															
BIOL GEN	2	08	Cristina Patuzzo	29C	FCB		Arredi Tecnici Villa	N.D.																
FARMACOLOGIA	R	22	Anna Benini	30B	BSC		Blueair	Bluecultur 4	1200															
BIOL GEN	2	07	Cristina Patuzzo	30C	FCB		Arredi Tecnici Villa	N.D.																
FARMACOLOGIA	R	22	Anna Benini	31B	BSC		Faster	BHA72	1800															
BIOL GEN	2	29	Cristina Patuzzo	31C	FCB		N.D.	N.D.																
FARMACOLOGIA	1	17	Anna Benini	32B	O-LAF		PBI/ESCO	BLUSTREAM AHC 601	1800															
BIOL GEN	2	25	Cristina Patuzzo	32C	FCB		Arredi Tecnici Villa	N.D.																
ANAT ISTOL	R	17	Paolo Bernardi	33C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960															
MICROB ALIM	T	15	Gianluca Veneri	34B	O-LAF		Bioair	Aura HZ72	1740															
ISTOL EMBRIOL	1	10	Ilaria Dal Prà	34C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	1200															
MICROB ALIM	T	15	Gianluca Veneri	35B	O-LAF		Bioair	Aura HZ72	1740															
ISTOL EMBRIOL	1	14	Ilaria Dal Prà	35C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	1200															
ISTOL EMBRIOL	1	16	Ilaria Dal Prà	36C	FCB		N.D.	N.D.	1200															
IG MED PREV	1	38	Morena Nicolis	37C	FCB		ATS Faar	Linea Flex	1000															
CHIM AGRA	S	13	Stefania Ceoldo	38B	BSC		BIOAIR	TopSafe 1.2	1200															
MICROBIOLOGIA	2	12	Marco Aldegheri	38C	FCB		N.D.	N.D.	950															
FOTOSINTESI	1	57	Stefania Ceoldo	39B	O-LAF		Telstar	RINI	900															
MICROBIOLOGIA	2	13	Marco Aldegheri	39C	FCB		N.D.	N.D.	950															
BIOL VEG MET	S	34	Stefania Ceoldo	40B	O-LAF		Blueair	Bluehorizon 4	1185															
MICROBIOLOGIA	2	16	Marco Aldegheri	40C	FCB		N.D.	N.D.	950															
	1	62	Stefania Ceoldo	41B	BSC		Holten	Laminair	1190															
	1	62	Stefania Ceoldo	42B	O-LAF		Holten	HH 72	1800															
MICROBIOLOGIA	2	27	Marco Aldegheri	42C	FCB		N.D.	N.D.	950															
	1	62	Stefania Ceoldo	43B	O-LAF		Holten	HH 72	1800															
MICROBIOLOGIA	2	32	Marco Aldegheri	43C	FCB		N.D.	N.D.	950															
BIOTEC GEN	1	72	Stefania Ceoldo	44B	V-LAF	Laboratorio Didattico Biotecnologie Genetiche	Faster	Bio 72	1800															
MICROBIOLOGIA	2	33	Marco Aldegheri	44C	FCB	IN MAGAZZINO PER LAVORI	N.D.	N.D.	950															
BIOL VEG MET	1	86	Stefania Ceoldo	45B	V-LAF		Faster	Bio 48 M	1200															
MICROBIOLOGIA	2	36	Marco Aldegheri	45C	FCB		N.D.	N.D.	960															
IMM ONC TEO SPER	2	02	Stefania Ceoldo	46B	BSC		Heraeus	HeraSafe	1790															
FARMACOLOGIA	R	24	Anna Benini	46C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960															
BIOTECNOLOGIE	2	19	Stefania Ceoldo	47B	BSC	Laboratorio Didattico	Steril	VBH 48 C2	1200															
FARMACOLOGIA	R	29	Anna Benini	47C	FCB		N.D.	N.D.	1300			I	Plastifer	VSB25	200	0,55	4	3x400	80	LG0	B35	FCR	UC-06-H	PF 610x610x292 F9
BIOTECNOLOGIE	2	19	Stefania Ceoldo	48B	BSC	Laboratorio Didattico	Steril	VBH 48 C2	1200															
VITICOLTURA	T	03.1	Gianluca Veneri	48C	FCB		ATS Faar	Linea Flex	1000															
NMR STUD BIOC	2	32	Stefania Ceoldo	49B	BSC		Steril	VBH 48 C2	1200															
CHIM TEC ENOL	T	09	Gianluca Veneri	49C	FCB		N.D.	N.D.	1700															
BIOTECNOLOGIE	2	27	Stefania Ceoldo	50B	BSC	Laboratorio Didattico	Faster	BHA 72	1800															
CHIM TEC ENOL	T	11	Gianluca Veneri	50C	FCB		ATS Faar	Linea Flex	1000															
BIOTECNOLOGIE	2	27	Stefania Ceoldo	51B	V-LAF	Laboratorio Didattico	Faster	Bio 48 M	1200															
CHIM TEC ENOL	T	11	Gianluca Veneri	51C	FCB		ATS Faar	Linea Flex	1000															

Sezione/Gruppo	Piano	Stanza	Referente	Codice Identificativo DPC	TIPOLOGIA D.P.C. FCB=Cappa Chimica LAF=Cabina LAF BSC=Cabina Biohazard SBU=Armadio X	Note	Costruttore	Modello	Larghezza Interna (mm)	Ø Condotto in arrivo (mm)	Identif.vo ID N°	Posizione T=Terrazzo I=Interno LT=Loc Tec	Costruttore	Modello	Ø Condotto in arrivo (mm)	kW	Poli	V	Gr.	Rotaz.	Attacco	Costruttore	Modello	Filtrazione PF=Filtro FCA=Filtro Carboni
MICROB ALIM	2	30	Stefania Cealdo	52B	V-LAF		Faster	Bio 48 M	1200															
	T	16	Gianluca Veneri	52C	FCB		Labosystem	Typhoon	1500															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
	T	16	Gianluca Veneri	53C	FCB		Labosystem	Typhoon	1500															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
MICROB ENOL	2	33	Stefania Cealdo	54B	V-LAF		Faster	Bio 48 M	1200															
	T	16	Gianluca Veneri	54C	FCB		Labosystem	Typhoon	1500															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
BIO MICR MICR AMB	2	45	Stefania Cealdo	55B	V-LAF		Faster	Bio 48 M	1200															
	T	16	Gianluca Veneri	55C	FCB		Labosystem	Typhoon	1500															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
GEN MOL	2	06	Gianluca Veneri	56C	FCB		Labosystem	Typhoon	1800															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
GEN MOL	2	18	Gianluca Veneri	57C	FCB		Labosystem	Typhoon	1500															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
CHIM ORG	2	20	Gianluca Veneri	58C	FCB		Labosystem	Typhoon	1800															(Q.TA' 1) PF 450x600x48 + (Q.TA' 10) FCA 240x450x25
CHIM AGRA	S	13	Stefania Cealdo	59C	FCB	Cappa con espulsione in giardino	Labosystem	Typhoon	910			I	Plastifer	VSB25	250	0,55	4	3x400	80	LG270	B35	N.A.	N.A.	
CHIM INORG STA SOL	S	12	Stefania Cealdo	60C	FCB		BIOAIR	Safe Hood 120	1030			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(Q.TA' 2) PF 455x325x10 + (Q.TA' 2) FCA 530x370x98
	S	05	Alessandro Romeo	61C	FCB	Cappa con espulsione in giardino	Labosystem	Typhoon	1510			I	Plastifer	VSB25	250	0,55	4	3x400	80	LG90	B35	N.A.	N.A.	
GEN AGR	1	46	Stefania Cealdo	62C	FCB		N.D.	N.D.	1150			T	Venplast	P25	315	0,37	2	3x400	71	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
BIOL VEG METAB	1	47	Stefania Cealdo	63C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
GEN AGR	1	52	Stefania Cealdo	64C	FCB		Labosystem	Typhoon	910			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOL VITE	1	53	Stefania Cealdo	65C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamica	955			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTEC GEN	1	54	Stefania Cealdo	66C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTECNOLOGIE	1	61	Stefania Cealdo	67C	FCB		HTS	6001802	1720			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTEC GEN	1	63A	Stefania Cealdo	68C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	965			T	Venplast	P28	200	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
GEN MOL C ELL VEG	1	63B	Stefania Cealdo	69C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960			T	Venplast	P28	200	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Plastifer	CARBO08	(Q.TA' 8) FCA LSTBCN
BIOTECNOLOGIE	1	70	Stefania Cealdo	70C	FCB	Laboratorio Didattico	Beltrami	N.D.	1140			T	Plastifer	VSB20	200	1,10	2	3x400	80	LG90	B35	N.D.	N.D.	FCA 610X610X222
BIOTECNOLOGIE	1	70	Stefania Cealdo	71C	FCB	Laboratorio Didattico	Beltrami	N.D.	1140			T	Plastifer	VSB20	200	1,10	2	3x400	80	LG90	B35	N.D.	N.D.	FCA 610X610X222
BIOTEC GEN	1	72	Stefania Cealdo	72C	FCB	Laboratorio Didattico Biotecnologie Genetiche	Labosystem	Heron	1045			T	Venplast	P25	315	0,37	2	3x400	71	LG270	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
FOTOSINTESI	1	79	Stefania Cealdo	73C	FCB		Beltrami	N.D.	1140			T	Venplast	P25	315	0,37	2	3x400	71	LG90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTEC FITOP	1	80	Stefania Cealdo	74C	FCB		Labosystem	Heron	1045			T	Venplast	P25	315	0,37	2	3x400	71	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
BIOL BIOC	1	87	Stefania Cealdo	75C	FCB		ATS Faar	Linea Flex	845			T	Venplast	P25	315	0,37	2	3x400	71	LG270	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
TEC ALIM 1	2	01	Stefania Cealdo	76C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	250	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
TEC ALIM 3	2	07	Stefania Cealdo	77C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	250	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
PROT SPETT MASSA	2	13	Stefania Cealdo	78C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	250	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
IMPR MOL	2	17	Stefania Cealdo	79C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	250	0,75	2	3x400	80	RD90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTECNOLOGIE	2	19	Stefania Cealdo	80C	FCB	Laboratorio Didattico	Labosystem	Heron	1045			T	Nicotra	RLME6-2528-2Y-10-P00	315	0,75	2	3x400	80	N.A.	B3	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTECNOLOGIE	2	19	Stefania Cealdo	81C	FCB	Laboratorio Didattico	Labosystem	Heron	1045			T	Nicotra	RLME6-2528-2Y-10-P00	315	0,75	2	3x400	80	N.A.	B3	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
	2	28	Stefania Cealdo	82C	FCB		Labosystem	Heron	1045			T	Nicotra	RLME6-2528-2Y-10-P00	315	0,75	2	3x400	80	N.A.	B3	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
	2	28	Stefania Cealdo	83C	FCB		Labosystem	Heron	1045			T	Nicotra	RLME6-2528-2W-14-P00	315	2,20	2	3x400	90	N.A.	B3	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOCRISTALLOGRAFIA	2	31	Stefania Cealdo	84C	FCB		Labosystem	Heron	1045			T	Venplast	P28	200	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
GENETICA AGRARIA	2	44	Stefania Cealdo	85C	FCB		N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	200	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
BIOTEC GEN	2	39A/39B ??	Stefania Cealdo	86C	FCB	Centro di Genomica Funzionale	N.D.	N.D.	1145			T	Venplast	P28	200	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
CHIM INORG STA SOL	2	39A	Stefania Cealdo	87C	FCB		N.D.	N.D.	1140			T	Venplast	P28	200	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	OPGP-F9-592X592X296-ST-00
	S	128	Gino Mariotto	88C	FCB		Arredi Tecnici Villa	N.D.	1140			T	Venplast	P28	315	0,75	2	3x400	80	LG90	B5	Gelmini	N.D.	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P
BIOTECNOLOGIE	2	27	Stefania Cealdo	89C	FCB	Laboratorio Didattico	ATS Faar	Linea Flex	840			T	Plastifer	VSB23	200	0,55	4	3x400	80	LG0	B35	ATS 6	N.A.	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN
BIOTECNOLOGIE	2	27	Stefania Cealdo	90C	FCB	Laboratorio Didattico	ATS Faar	Linea Flex	840			T	Plastifer	VSB23	200	0,55	4	3x400	80	LG0	B35	ATS 6	N.A.	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN

Sezione/Gruppo	Piano	Stanza	Referente	Codice Identificativo DPC	TIPOLOGIA D.P.C. FCB=Cappa Chimica LAF=Cabina LAF BSO=Cabina Biohazard SBI=Armadio X	Note	Costruttore	Modello	Larghezza Interna (mm)	Ø Condotto in arrivo (mm)	Identif.vo ID N°	Posizione T=Terrazzo I=Interno LT=Loc Tec	Costruttore	Modello	Ø Condotto in arrivo (mm)	kW	Poli	V	Gr.	Rolaz.	Attacco	Costruttore	Modello	Filtrazione PF=Filtro FCA=Filtro Carboni
BIOTECNOLOGIE	2	27B	Stefania Ceoldo	91C	FCB	Stanza Comune Dipartimento Biotecnologie Cà Vignal 2	ATS Faar	Linea Flex	545			T	Plastifer	VSΒ23	200	0,55	4	3x400	80	LG0	B35	ATS 6	N.A.	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN
MICROB ALIM	2	29	Stefania Ceoldo	92C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960			T	Plastifer	VSΒ20	200	0,25	4	3x400	71	LG0	B35	ATS 6	N.A.	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN
MICROB ALIM	2	31	Stefania Ceoldo	93C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960			T	Plastifer	VSΒ20	200	0,25	4	3x400	71	LG0	B35	ATS 6	N.A.	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN
BIOTECNOLOGIE	2	36	Stefania Ceoldo	94C	FCB	Stanza GEL comune Dipartimento di Biotecnologie Cà Vignal 2	ATS Faar	Linea Flex	840			T	Plastifer	VSΒ25	250	0,55	4	3x400	80	LG90	B35	ATS 6	N.A.	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN
IMP CHIMICI	2	38	Stefania Ceoldo	95C	FCB		N.D.	N.D.	1145			I	Vortice	CA315VOE	250	0,20	2	1x230	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
BIO MICR MICR AMB	2	45	Stefania Ceoldo	96C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960			T	Venplast	PC28	180	1,10	2	3x400	90	RD90	B5	Plastifer	CARBO06	(Q.TA' 6) FCA LSTBCN
BIOTECNOLOGIE	S	05	Stefania Ceoldo	97C	FCB		Labosystem	Typhoon	1805			I	Nicotra	RLME6-2528-2Y-11- P00	315	1,10	2	3x400	80	N.A.	B3	Gelmini	N.D.	(Q.TA' 1) OPGP-F9- 592X592X296-ST-00 (Q.TA' 1) PF 592X592X48 (Q.TA' 1) OPGP-F9- 287X592X296-ST-00 (Q.TA' 1) PF 287X592X48
FARMACOLOGIA	R	36	Elisa Tedeschi/An na Benini	98C	FCB		Arredi Tecnici Villa	Dynamika	960															
BIOTECNOLOGIE	1	60	Stefania Ceoldo	57B	O-LAF		BIOAIR	HZ72	1800															
BIOTECNOLOGIE	2	27B	Stefania Ceoldo	18INF	SBI		Asecos	U90.192.120	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	20	Stefania Ceoldo	19INF	SBI		LSS	AC1200CM	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	F	Stefania Ceoldo	20INF	SBI		Duperthal	2.91.000 FWF90	N.A.															ERLAB Z5F2AS
BIOTECNOLOGIE	2	F	Stefania Ceoldo	35TOX	SBT		Wesemann	N.D.	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	F	Stefania Ceoldo	36TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	27B	Stefania Ceoldo	38TOX	SBT		Asecos	CS195.105	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	27B	Stefania Ceoldo	39TOX	SBT		Asecos	CS195.105	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	S	13	Stefania Ceoldo	12INF	SBI		ATC	AC 600 CM	N.A.															ERLAB Z5F2AS
BIOTECNOLOGIE	1	70	Stefania Ceoldo	13INF	SBI		LSS	AC1200CM	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	28	Stefania Ceoldo	14INF	SBI		LSS	AC1200CM	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	F	Stefania Ceoldo	15INF	SBI		LSS	SafetyBox	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	F	Stefania Ceoldo	16INF	SBI		LSS	SafetyBox	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	S	13	Stefania Ceoldo	27TOX	SBT		LSS	AB 600	N.A.															LSS F007
BIOTECNOLOGIE	1	I	Stefania Ceoldo	29TOX	SBT		Asecos	CS.195.105	N.A.															ERLAB Z5F2BE
BIOTECNOLOGIE	1	72	Stefania Ceoldo	30TOX	SBT		LSS	SafetyBox	N.A.															LSS F007
BIOTECNOLOGIE	1	72	Stefania Ceoldo	31TOX	SBT		LSS	SafetyBox	N.A.															LSS F007
BIOTECNOLOGIE	1	I	Stefania Ceoldo	32TOX	SBT		Asecos	CS.195.105	N.A.															ERLAB Z5F2BE
BIOTECNOLOGIE	2	F	Stefania Ceoldo	33TOX	SBT		Talassi	N.D.	N.A.															ERLAB Z5F2BE
BIOTECNOLOGIE	2	30	Stefania Ceoldo	34TOX	SBT		LSS	AA 100	N.A.															LSS F007
INFORMATICA	S	19	Alessandro Romeo	21INF	SBI		LSS	Fire 60	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	1	I	Stefania Ceoldo	23INF	SBI		Asecos	U90.195.120	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	1	55	Stefania Ceoldo	24INF	SBI		Asecos	U90.195.120	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	20	Stefania Ceoldo	25INF	SBI		Asecos	U90.195.120	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	1	55	Stefania Ceoldo	40TOX	SBT		Asecos	CS195.105	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	1	55	Stefania Ceoldo	41TOX	SBT		Asecos	CS199.105	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	20	Stefania Ceoldo	42TOX	SBT		Asecos	CS195.105	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	31A/B	Stefania Ceoldo	43TOX	SBT		Asecos	CS195.105	N.A.															
PAT GEN	R	31	Marta Donini	01INF	SBI		Duperthal	FWF90	N.A.															
PAT GEN	R	02	Marta Donini	01TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FISIOLOGIA	1	02	Daniele Molinari	02INF	SBI		Duperthal	2.91.000 FWF90	N.A.															ERLAB Z5F2AS
PAT GEN	R	02	Marta Donini	02TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
PAT GEN	R	02	Marta Donini	03TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FISIOLOGIA	1	02	Daniele Molinari	04TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FISIOLOGIA	1	02	Daniele Molinari	05TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FARMACOLOGIA	R	21	Anna Benini	10INF	SBI		Duperthal	2.91.000 FWF90	N.A.															ERLAB Z5F2AS
FARMACOLOGIA	R	21	Anna Benini	17TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FARMACOLOGIA	R	21	Anna Benini	18TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FARMACOLOGIA	1	10	Anna Benini	19TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
FARMACOLOGIA	1	10	Anna Benini	20TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															

Sezione/Gruppo	Piano	Stanza	Referente	Codice Identificativo DPC	IPOLOGIA D.P.C. FCB=Cappa Chimica LAF=Cabina LAF BSC=Cabina Biohazard SBI=Amadio X	Note	Costruttore	Modello	Larghezza Interna (mm)	Ø Condotto in arrivo (mm)	Identif.vo ID N°	Posizione T=Terrazzo I=interno LT=Loc. Tec	Costruttore	Modello	Ø Condotto in arrivo (mm)	kW	Poli	V	Gr.	Rotaz.	Attacco	Costruttore	Modello	Filtrazione PF=Filtro FCA=Filtro Carboni
	T	09	Gianluca Veneri	11INF	SBI		LSS	SafetyBox AC 1000	N.A.															(Q.TA' 2) FCA LSTBCN 1-2L
	T	09	Gianluca Veneri	21TOX	SBT		LSS	SafetyBox	N.A.															(Q.TA' 2) FCA LSTBCN 1-2L
	T	09	Gianluca Veneri	22TOX	SBT		LSS	SafetyBox	N.A.															(Q.TA' 2) FCA LSTBCN 1-2L
	T	16	Gianluca Veneri	23TOX	SBT		LSS	SafetyBox	N.A.															LSS F007
	T	16	Gianluca Veneri	24TOX	SBI		LSS	Safety Box AC 1200 CM	N.A.															ERLAB Z5F2BE
	T	16	Gianluca Veneri	25TOX	SBT		LSS	SafetyBox	N.A.															LSS F007
	T	16	Gianluca Veneri	26TOX	SBI		LSS	SafetyBox	N.A.															
ANAT ISTOL	R	02	Paolo Bernardi	03INF	SBI	IN MAGAZZINO PER LAVORI			N.A.															
ANAT ISTOL	R	17	Paolo Bernardi	06INF	SBI		Duperthal	2.15.000 FWF20	N.A.															ERLAB Z5F2AS
ANAT ISTOL	R	02	Paolo Bernardi	06TOX	SBT	IN MAGAZZINO PER LAVORI			N.A.															
ANAT ISTOL	R	02	Paolo Bernardi	07TOX	SBT	IN MAGAZZINO PER LAVORI			N.A.															
ANAT ISTOL	R	20	Paolo Bernardi	44TOX	SBT	IN MAGAZZINO PER LAVORI			N.A.															
ANAT ISTOL	R	20	Paolo Bernardi	45TOX	SBT	IN MAGAZZINO PER LAVORI			N.A.															
ANAT ISTOL	R	20	Paolo Bernardi	46TOX	SBT	IN MAGAZZINO PER LAVORI			N.A.															
CHIM BIOL	1	34	Raffaella Pacchiana	04INF	SBI		Duperthal	FWF90 2.91.000	N.A.															
IG MED PREV	1	05	Morena Nicolis	07INF	SBI				N.A.															
ISTOL EMBRIOL	1	05	Ilaria Dal Prà	08INF	SBI				N.A.															
CHIM BIOL	1	34	Raffaella Pacchiana	08TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
CHIM BIOL	1	CORRIDOIO	Raffaella Pacchiana	09TOX	SBT		Labosystem	N.D.	N.A.															
ISTOL EMBRIOL	1	05	Ilaria Dal Prà	12TOX	SBT				N.A.															
ISTOL EMBRIOL	1	05	Ilaria Dal Prà	13TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
BIOL GEN	2	33	Cristina Patuzzo	05INF	SBI		Duperthal	FWF 90 2.91.000	N.A.															
MICROBIOLOGIA	2	06	Marco Aldegheri	09INF	SBI		N.D.	N.D.	N.A.															
BIOL GEN	2	33	Cristina Patuzzo	10TOX	SBT		Kottermann	2-336ACRFJ	N.A.															
BIOL GEN	2	33	Cristina Patuzzo	11TOX	SBT		Kottermann	2-336ACRFJ	N.A.															
MICROBIOLOGIA	2	06	Marco Aldegheri	14TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
MICROBIOLOGIA	2	06	Marco Aldegheri	15TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
MICROBIOLOGIA	2	06	Marco Aldegheri	16TOX	SBT		N.D.	N.D.	N.A.															
BIOTECNOLOGIE	2	36	Stefania Ceoldo	58B	BSC		Faster	SafeFast Elite	1200															